



شرکت دریا کار یزد

گزارش بازرسی

شرکت آب و فاضلاب تهران

شماره گزارش		۱		شماره قرارداد		۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱		نام پروژه		061316020112027803000to061316020112027803400	
ویژگی پروژه		نام کارفرما		نام مشاور		نام پیمانکار		نام پیمایشگر		نام ناظر	
		شرکت آب و فاضلاب تهران		شرکت مهتاب قدس		شرکت دریا کار یزد		جناب آقای ...		-	
ویژگی بستر پروژه		پیمانکار اجرا		شماره قرارداد پیمانکار اجرا		شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)					
		شرکت پیمانکاری ۱		۴۷۴۱۱		۱					
آدرس پروژه		استان		شهرستان		آدرس					
		تهران		تهران		خیابان مرزداران خیابان فرشتگان					
ویژگی ویدئومتری		هدف از بازرسی		وضعیت منطقه		شرایط آب و هوایی		تاریخ بازرسی		زمان بازرسی	
		بررسی و تحقیق در مورد عیوب سازه ای و سرویس دهی		شهر		باران و برف نمی بارد		۱۴۰۵/۳/۸		۱۱:۴۶:۱۸	
ویژگی آدَمَرو		آدَمَرو		شماره مرجع آدَمَرو		شماره آدَمَرو		عمق آدَمَرو		تعداد مجرا	
		پایین دست		۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۳۰۰۰		۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۳۰۰۰		۳		۲	
		بالادست		۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۳۴۰۰		۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۳۴۰۰		۳		۲	
ویژگی فاضلابرو		طول فاضلابرو		سایز لوله		کاربری فاضلابرو		شکل سطح مقطع		جنس	
		۳۸		۲۵۰		فاضلاب مجزا		دایروی		پلی اتیلن	
نتیجه ویدئومتری		طول ویدئو متری شده		طول ویدئو متری نشده		شیب متوسط لوله (طراحی)		شیب متوسط لوله (ساخته شده)		نتیجه ویدئومتری	
		۳۷.۵۱		۰.۴۹				۶.۴۱-		مسیر لوله کامل طی شد	
		مسیر ویدئومتری		محل توقف ویدئومتری		دلیل توقف ویدئومتری					
		در جهت جریان		۳۷.۵۱							
		خلاف جهت جریان									
توضیحات		GainScore:۰ ; Structure Score:۰ ; ۳۴۵ تست									