

	شرکت دریا کار یزد		گزارش استاندارد
			شرکت آب و فاضلاب تهران

نام کارفرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمانگیر		جناب آقای ۱۰۰		
نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا				
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱		۱				
شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت	نام خیابان	شهرستان				
۱	۱۴۰۵/۳/۸	۱۱:۴۶:۱۸	خیابان مرزداران خیابان فرشتگان	تهران				
کد محل فاضلابرو	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی			
RD	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۳۰۰۰	۳	۳	F	A	D		
ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع	جنس	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو	روش نصب پوشش داخلی	توضیحات عمومی	
۲۵۰	۲۵۰	C	PE	PE	Y	M	تست ۳۴۵	
درجه بحرانی بودن	هدف از بازرسی	نحوه کنترل جریان	شرایط آب و هوایی	دمای هوا	طول لوله	طول قطعه لوله	سال ساخت	روش بازرسی
A	A	N	D	A	۳۸	۶	۱۳۵۵	B
استاندارد کد گذاری	محل ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها			
WRc	ذخیره بر روی DVD/DVD	زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss						

جدول عیوب استاندارد

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	عیب پیوسته	حروف				اعداد				
				کد	بند	جنس	شدت	ابعاد		درصد	موقعیت عیب	
								۱	۲			در / از
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰		MH			نقطه ی شروع / آدمرو					
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰		WLT			تراز آب / تراز آب کدر			۵		
۳	۰۲:۲۴	۳۷.۵۱		MHF			نقطه ی پایان / آدمرو					