

	شرکت دریا کار یزد		گزارش استاندارد	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	

نام کارفرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمانگیر		جناب آقای ۱۰۰	
نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا			
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱		۱			
شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت	نام خیابان	شهرستان			
۱	۱۴۰۵/۳/۸	۱۲:۴۲:۲۵	خیابان مرزداران خیابان فرشتگان	تهران			
کد محل فاضلابرو	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی		
RD	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۵۰۰۰	۳	۳	F	A	D	
ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع	جنس	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو	روش نصب پوشش داخلی	توضیحات عمومی
۲۵۰	۲۵۰	C	PE	PE	Y	M	تست ۳۴۵
درجه بحرانی بودن	هدف از بازرسی	نحوه کنترل جریان	شرایط آب و هوایی	دمای هوا	طول لوله	طول قطعه لوله	روش بازرسی
A	A	N	D	A	۴۷	۶	B
استاندارد کد گذاری	محل ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها		
WRc	ذخیره بر روی DVD/DVD	زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss					

جدول عيوب استاندارد

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	عیب پیوسته	حروف				اعداد					
				کد	بند	جنس	شدت	ابعاد		درصد	موقعیت عیب		
								۱	۲		در / از	تا	
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰		MH			نقطه ی شروع / آدمرو						
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰		WLT			تراز آب / تراز آب کدر				۵		
۳	۰۰:۱۸	۲.۱۸		CX			اتصال جانبی معیوب / اتصال معیوب انشعاب						
۴	۰۰:۲۲	۲.۴۸		CN			محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب						
۵	۰۱:۲۴	۱۷.۰۰		CN			محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب						
۶	۰۱:۵۳	۲۲.۵۵		CX			اتصال جانبی معیوب / اتصال معیوب انشعاب						
۷	۰۲:۲۲	۲۸.۱۶		CN			محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب						
۸	۰۳:۵۶	۴۶.۱۳		MHF			نقطه ی پایان / آدمرو						