



شرکت دریا کار یزد

گزارش بازرسی

شرکت آب و فاضلاب تهران

شماره گزارش		۱		شماره قرارداد		۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱		نام پروژه		061316020312027807000to061316020312027807100	
ویژگی پروژه	نام کارفرما		نام مشاور		نام پیمانکار		نام پیمایشگر		نام ناظر		
	شرکت آب و فاضلاب تهران		شرکت مهتاب قدس		شرکت دریا کار یزد		جناب آقای ۱۰۰۰		-		
ویژگی بستر پروژه	پیمانکار اجرا		شماره قرارداد پیمانکار اجرا		شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)						
	شرکت پیمانکاری ۱		۴۷۴۱۱		۱						
آدرس پروژه	استان		شهرستان		آدرس						
	تهران		تهران		خیابان مرزداران خیابان سپهر						
ویژگی ویدئومتری	هدف از بازرسی		وضعیت منطقه		شرایط آب و هوایی		تاریخ بازرسی		زمان بازرسی		
	بررسی و تحقیق در مورد عیوب سازه ای و سرویس دهی		شهر		باران و برف نمی بارد		۱۴۰۵/۳/۹		۰۹:۰۶:۴۲		
ویژگی آدرو	آدرو	شماره مرجع آدرو	شماره آدرو	عمق آدرو	تعداد مجرا	پله	نوع دریچه	وضعیت دریچه	نوع آدرو		
	پایین دست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۰۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۰۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی		
	بالادست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۱۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۱۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی		
ویژگی فاضلابرو	طول فاضلابرو		سایز لوله		کاربری فاضلابرو		شکل سطح مقطع		جنس		
	۵۴		۲۵۰		فاضلاب مجزا		دایروی		پلی اتیلن		
نتیجه ویدئومتری	طول ویدئو متری شده		طول ویدئو متری نشده		شیب متوسط لوله (طراحی)		شیب متوسط لوله (ساخته شده)		نتیجه ویدئومتری		
	۵۳.۷۲		۰.۲۸				۰.۷۲		مسیر لوله کامل طی شد		
	مسیر ویدئومتری		محل توقف ویدئومتری		دلیل توقف ویدئومتری						
	در جهت جریان										
	خلاف جهت جریان				۵۳.۷۲						
	توضیحات				تست ۳۴۵؛ Structure Score: ۰؛ GainScore: ۱						

تست ۳۴۵ ; GainScore:۱ ; Structure Score:۰