

 شرکت آب و فاضلاب تهران شرکت دریایار یزد			گزارش گرافیکی وضعیت شبکه	
شرکت دریایار یزد			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۸۰۰	شماره آدرو پایین دست	061316020212011610800to061316020212011610600	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۶۰۰	شماره آدرو بالادست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت	
۴۳.۷۱	طول ویدئومتری نشده	۲۲.۲۹	طول ویدئومتری شده	

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰	MH	سایر جزئیات / نقطه c, شاره
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰	WLT	سرویس دهی / تراز آب / تراز آب کدر
۳	۰۳:۰۷	۱۷.۸۴	CX	اجراء / اتصال, جانبر, معیوب
۴	۰۳:۱۲	۱۷.۹۳	RM	سرویس دهی / نفوذ ریشه / نفوذ آبشویه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان ۱۰٪
۵	۰۳:۴۶	۲۱.۱۹	CXI	اجرائی / اتصال جانبی معیوب
۶	۰۵:۰۵	۲۲.۲۹	.SA	سایر جزئیات / پیمایش ناتمام