



گزارش بازاریابی

شرکت آب و فاضلاب تهران

شماره گزارش		۱		شماره قرارداد		۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱		نام پروژه		061316030212011610500to061316020212011610600	
ویژگی پروژه		نام کارفرما		نام مشاور		نام پیمانکار		نام پیمایشگر		نام ناظر	
		شرکت آب و فاضلاب تهران		شرکت مهتاب قدس		شرکت دریا کار یزد		جناب آقای ۱۰۰۰		-	
ویژگی بستر پروژه		پیمانکار اجرا		شماره قرارداد پیمانکار اجرا		شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)					
		شرکت پیمانکاری ۱		۴۷۴۱۱		۱					
آدرس پروژه		استان		شهرستان		آدرس					
		تهران		تهران		خیابان شقایق کوچه لاله ۱					
ویژگی ویدئومتری		هدف از بازرسی		وضعیت منطقه		شرایط آب و هوایی		تاریخ بازرسی		زمان بازرسی	
		بررسی و تحقیق در مورد عیوب سازه ای و سرویس دهی		شهر		باران و برف نمی بارد		۱۴۰۵/۶/۱۵		۰۸:۰۰:۲۱	
ویژگی آدمرو		آدمرو		شماره مرجع آدمرو		شماره آدمرو		عمق آدمرو		تعداد مجرا	
		پایین دست		۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۵۰۰		۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۵۰۰		۳		۲	
		بالادست		۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۶۰۰		۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۶۰۰		۳		۲	
ویژگی فاضلابرو		طول فاضلابرو		سایز لوله		کاربری فاضلابرو		شکل سطح مقطع		جنس	
		۴۶		۲۵۰		فاضلاب مجرا		دایروی		پلی اتیلن	
نتیجه ویدئومتری		طول ویدئو متری شده		طول ویدئو متری نشده		شیب متوسط لوله (طراحی)		شیب متوسط لوله (ساخته شده)		نتیجه ویدئومتری	
		۲۱.۲۳		۲۴.۷۷				۹۰.۵۲-		مسیر لوله کامل طی شد	
		مسیر ویدئومتری				محل توقف ویدئومتری				دلیل توقف ویدئومتری	
		در جهت جریان				۲۱.۲۳				پیمایش ناتمام به دلیل انشعاب مهاجم	
		خلاف جهت جریان									
		توضیحات		تست ۳۴۵؛ Structure Score:۰؛ GainScore:۰							