



# شرکت دریا کار یزد

گزارش استاندارد

شرکت آب و فاضلاب تهران

نام کار فرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمانکار		جناب آقای ...	
نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا	نام محل فاضلابرو	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱		۱	۰۶۱۲۱۶۰۲۰۱۱۲۰۰۶۸۸۸۷۰۰	۳	۳
شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت	نام خیابان	شهرستان	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع	جنس
۱	۱۴۰۵/۳/۳	۰۰:۵۲:۳۹	خیابان شریعتی بازارچه تجریش	تهران	۲۵۰	C	PE
جهت بازرسی	نوع شبکه	کاربری شبکه	عمق آدمرو انتهایی	ش.مرجع آدمرو انتهایی	ارتفاع سطح مقطع	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو
U	A	F	۳	A۱	۲۵۰	PE	Y
توضیحات عمومی	روش نصب پوشش داخلی	روش شستشو	جنس پوشش داخلی	جنس	درجه بحرانی بودن	هدف از بازرسی	نحوه کنترل جریان
تست ۳۴۵	M	Y	PE	PE	Z	A	N
روش بازرسی	سال ساخت	طول قطعه لوله	طول لوله	دمای هوا	شرایط آب و هوایی	محل ذخیره فیلم	استاندارد کد گذاری
B	۱۳۵۵	۶	۳۵	A	D	محل ذخیره فیلم	استاندارد کد گذاری
ش.م. ذخیره عکس ها	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	محل ذخیره فیلم	استاندارد کد گذاری	محل ذخیره فیلم	استاندارد کد گذاری
			زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss	DVD/DVD	WRc	DVD/DVD	WRc

## جدول عیوب استاندارد

اعداد				حروف				عیوب پیوسته	موقعیت	زمان ویدئو	ردیف	
موقعیت عیب		درصد	ابعاد		شدت	جنس	بند					کد
تا	در / از		۲	۱								
					نقطه ی شروع / آدمرو			MH		۱.۰۰	۰۰:۰۰	۱
		۵			تراز آب / تراز آب کدر			WLT		۱.۰۰	۰۰:۰۰	۲
					اتصال جانبی معیوب / اتصال معیوب انشعاب			CX		۳.۷۰	۰۰:۵۰	۳
		۵۰			تغییر شکل / بیضوی شدن / به میزان %			D		۲۷.۱۱	۰۳:۳۴	۴
					پیمایش ناتمام / پیمایش ناتمام			.SA		۲۷.۶۳	۰۳:۵۵	۵