



شرکت دریا کار یزد

گزارش استاندارد

شرکت آب و فاضلاب تهران

جناب آقای ...		نام پیمانکار		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام کارفرما	
منطقه آبفا		نام ح.س. تصفیه خانه		کد تخصیصی پیمانکار		شماره قرارداد	
۱				۱		۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	
شهرستان		نام خیابان		ساعت		تاریخ	
تهران		بلوار دانشجو		۱۳:۴۶:۲۵		۱۴۰۵/۳/۳	
جهت بازرسی	نوع شبکه	کاربری شبکه	عمق آدمرو انتهایی	ش.مرجع آدمرو انتهایی	عمق آدمرو ابتدایی	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	کد محل فاضلابرو
U	A	F	۳	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۰۶۵۱۴۱۰۰	۳	۰۶۱۳۱۶۰۱۰۲۱۸۰۰۶۵۱۲۳۰۰	RD
توضیحات عمومی	روش نصب پوشش داخلی	پیش شستشو	جنس پوشش داخلی	جنس	شکل سطح مقطع	عرض سطح مقطع	ارتفاع سطح مقطع
تست ۳۴۵	M	Y	CO	CO	C	۲۵۰	۲۵۰
روش بازرسی	سال ساخت	طول قطعه لوله	طول لوله	دمای هوا	شرایط آب و هوایی	نحوه کنترل جریان	هدف از بازرسی
B	۱۳۵۵	۶	۵۶	A	D	N	A
ش.م. ذخیره عکس ها	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	محل ذخیره فیلم	استاندارد کد گذاری		
			زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss	ذخیره بر روی DVD/DVD	WRc		

جدول عيوب استاندارد

اعداد				حروف				عیب پیوسته	موقعیت	زمان ویدئو	ردیف	
موقعیت عیب		درصد	ابعاد		شدت	جنس	بند					کد
تا	در / از		۲	۱								
					نقطه ی شروع / آدمرو			MH		۱.۰۰	۰۰:۰۰	۱
		۵			تراز آب / تراز آب کدر			WLT		۱.۰۰	۰۰:۰۰	۲
					جابجایی در محل اتصال / به میزان			JD		۱.۱۴	۰۰:۲۱	۳
					پیمایش ناتمام / پیمایش ناتمام			.SA		۱.۱۴	۰۰:۳۴	۴