شرکت دریا کار یزد

گزارش بازرسی

شرکت آب و فاضلاب تهران

شماره گزارش	شماره قرارداد	نام پروژه
۱	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	06131601021800651230 0to06131602021800651240 0

ویژگی پروژه

نام کارفرما	نام مشاور	نام پیمانکار	نام پیمایشگر	نام ناظر
شرکت آب و فاضلاب تهران	شرکت مهاب قدس	شرکت دریا کار یزد	جناب آقای ...۱	–

ویژگی بستر پروژه

پیمانکار اجرا	شماره قرارداد پیمانکار اجرا	شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)
شرکت پیمانکاری ۱	۴۷۴۱۱	۱

آدرس پروژه

استان	شهرستان	آدرس
تهران	تهران	بلوار دانشجو

ویژگی ویدئومتری

هدف از بازرسی	وضعیت منطقه	شرایط آب و هوایی	تاریخ بازرسی	زمان بازرسی	شستشو پیش از بازرسی؟
بررسی و تحقیق در مورد عیوب سازه ای و سرویس دهی	شهر	باران و برف نمی بارد	۱۴۰۵/۳/۳	۱۳:۴۰:۳۹	بلی

ویژگی آدمرو

آدمرو	شماره مرجع آدمرو	شماره آدمرو	عمق آدمرو	تعداد مجرا	پله	نوع دریچه	وضعیت دریچه	نوع آدمرو
پایین دست	۰۶۱۳۱۶۰۱۰۲۱۸۰۰۶۵۱۲۳۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۱۰۲۱۸۰۰۶۵۱۲۳۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی
بالادست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۸۰۰۶۵۱۲۴۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۸۰۰۶۵۱۲۴۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی

ویژگی فاضلابرو

طول فاضلابرو	سایز لوله	کاربری فاضلابرو	شکل سطح مقطع	جنس
۵۵	۲۵۰	فاضلاب مجزا	دایروی	بتن

نتیجه ویدئومتری

طول ویدئو متری شده	طول ویدئو متری نشده	شیب متوسط لوله(طراحی)	شیب متوسط لوله(ساخته شده)	نتیجه ویدئومتری
۵۴.۷۷	۰.۲۳		-۴.۹۷	مسیر لوله کامل طی شد

مسیر ویدئومتری	محل توقف ویدئومتری	دلیل توقف ویدئومتری
در جهت جریان	۵۴.۷۷	
خلاف جهت جریان		
توضیحات	تست ۳۴۵ ; Structure Score: ۰ ; GainScore:۱	