



# شرکت دریا کار یزد

## گزارش استاندارد

شرکت آب و فاضلاب تهران

|                   |                    |                        |   |                       |                    |                       |                   |
|-------------------|--------------------|------------------------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| نام کار فرما      |                    | شرکت آب و فاضلاب تهران |   | نام پیمانکار          |                    | جناب آقای ...         |                   |
| نام ناظر          | شماره قرارداد      | کد تخصیصی پیمانکار     | نام ح.س. تصفیه خانه                           | منطقه آبفا            | نام محل فاضلابرو   | ش.مرجع آدمرو ابتدایی  | عمق آدمرو ابتدایی |
| -                 | ۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱        | ۱                      |   | ۱                     | RD                 | ۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۸۰۰۶۵۱۱۶۰۰ | ۳                 |
| شماره مرجع لوله   | تاریخ              | ساعت                   | نام خیابان                                    | شهرستان               | ارتفاع سطح مقطع    | عرض سطح مقطع          | شکل سطح مقطع      |
| ۱                 | ۱۴۰۵/۳/۳           | ۱۰:۵۴:۴۹               | بلوار دانشجو                                  | تهران                 | ۲۵۰                | ۲۵۰                   | C                 |
| جهت بازرسی        | نوع شبکه           | کاربری شبکه            | عمق آدمرو انتهایی                             | ش.مرجع آدمرو انتهایی  | جنس                | جنس پوشش داخلی        | پیش شستشو         |
| D                 | A                  | F                      | ۳   | ۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۸۰۰۶۵۱۱۶۰۰ | CO                 | CO                    | Y                 |
| توضیحات عمومی     | روش نصب پوشش داخلی | روش شستشو              | جنس پوشش داخلی                                | جنس                   | شکل سطح مقطع       | عرض سطح مقطع          | ارتفاع سطح مقطع   |
| تست ۳۴۵           | M                  | Y                      | CO  | CO                    | C                  | ۲۵۰                   | ۲۵۰               |
| روش بازرسی        | سال ساخت           | طول قطعه لوله          | طول لوله                                      | دمای هوا              | شرایط آب و هوایی   | نحوه کنترل جریان      | هدف از بازرسی     |
| B                 | ۱۳۵۵               | ۶                      | ۴۸  | A                     | D                  | N                     | A                 |
| ش.م. ذخیره عکس ها | محل ذخیره عکس ها   | ش.م. ذخیره فیلم        | روش آدرس دهی ویدئو                            | محل ذخیره فیلم        | استاندارد کد گذاری |                       |                   |
|                   |                    |                        | زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss | ذخیره بر روی DVD/DVD  | WRc                |                       |                   |

## جدول عيوب استاندارد

| اعداد      |         |      |       | حروف |                                  |     |     | عيوب پيوسته | موقعيت | زمان ويدئو | رديف  |    |
|------------|---------|------|-------|------|----------------------------------|-----|-----|-------------|--------|------------|-------|----|
| موقعيت عيب |         | درصد | ابعاد |      | شدت                              | جنس | بند |             |        |            |       | كد |
| تا         | در / از |      | ۲     | ۱    |                                  |     |     |             |        |            |       |    |
|            |         |      |       |      | نقطه ي شروع / آدمرو              |     |     | MH          |        | ۱.۰۰       | ۰۰:۰۰ | ۱  |
|            |         | ۵    |       |      | تراز آب / تراز آب كدر            |     |     | WLT         |        | ۱.۰۰       | ۰۰:۰۰ | ۲  |
|            |         |      |       |      | سوراخ / سوراخ در ديواره فاضلابرو |     |     | H           |        | ۵.۳۴       | ۰۰:۲۶ | ۳  |
|            |         |      |       |      | فروريزش / فروريزش در لوله        |     |     | XP          |        | ۱۳.۷۴      | ۰۱:۵۲ | ۴  |
|            |         |      |       |      | ترك اطولي                        |     |     | CL          |        | ۱۶.۲۱      | ۰۲:۱۷ | ۵  |
|            |         |      |       |      | فروريزش / فروريزش در لوله        |     |     | XP          |        | ۲۷.۱۱      | ۰۳:۲۴ | ۶  |
|            |         |      |       |      | نقطه ي پايان / آدمرو             |     |     | MHF         |        | ۴۷.۸۳      | ۰۰:۰۰ | ۷  |