

# شرکت دریا کار یزد



## گزارش استاندارد

شرکت آب و فاضلاب تهران

نام کار فرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمانکار		جناب آقای ...	
نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا	نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱		۱			
شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت	نام خیابان	شهرستان	شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت
۱	۱۴۰۵/۳/۳	۰۹:۱۵:۳۹	بلوار دانشجو خیابان گلریزان	تهران	۱	۱۴۰۵/۳/۳	۰۹:۱۵:۳۹
کد محل فاضلابرو	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	ش.مرجع آدمرو انتهایی	عمق آدمرو انتهایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی
RD	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۰۶۵۱۲۸۰۰	۳	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۰۶۵۱۲۶۰۰	۳	F	A	D
ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع	جنس	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو	روش نصب پوشش داخلی	توضیحات عمومی
۲۵۰	۲۵۰	C	CO	CO	Y	M	تست ۳۴۵
درجه بحرانی بودن	هدف از بازرسی	نحوه کنترل جریان	شرایط آب و هوایی	دمای هوا	طول لوله	طول قطعه لوله	سال ساخت
B	A	N	D	A	۴۴	۶	۱۳۵۵
استاندارد کد گذاری	محل ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها
WRc	ذخیره بر روی DVD/DVD	زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss					

## جدول عيوب استاندارد

اعداد				حروف				عیب پیوسته	موقعیت	زمان ویدئو	ردیف	
موقعیت عیب		درصد	ابعاد		شدت	جنس	بند					کد
تا	در / از		۲	۱								
					نقطه ی شروع / آدمرو			MH		۱.۰۰	۰۰:۰۰	۱
		۵			تراز آب / تراز آب کدر			WLT		۱.۰۰	۰۰:۰۰	۲
		۱۰			اتصال جانبی معیوب / انشعاب مهاجم - نفوذ به داخل لوله			CXI		۷.۸۷	۰۱:۰۱	۳
		۱۰			اتصال جانبی معیوب / انشعاب مهاجم - نفوذ به داخل لوله			CXI		۳۱.۵۲	۰۲:۲۵	۴
		۱۵			رسوبات / سایر رسوبات ته نشین شده			DEX		۴۲.۹۳	۰۳:۱۹	۵
					پیمایش ناتمام / پیمایش ناتمام			.SA		۴۲.۹۳	۰۰:۰۰	۶