



# شرکت دریا کار یزد

## گزارش استاندارد

شرکت آب و فاضلاب تهران

نام کار فرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمانکار		جناب آقای ...	
نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا	شماره مرجع اولیه	تاریخ	شهرستان
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱		۱	۱۴۰۵/۳/۳	۱۳:۱۷:۵۷	تهران
کد محل فاضلابرو	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	ش.مرجع آدمرو انتهایی	عمق آدمرو انتهایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی
RD	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۰۶۵۱۴۶۰۰	۳	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۰۶۵۱۴۵۰۰	۳	F	A	D
ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع	جنس	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو	روش نصب پوشش داخلی	توضیحات عمومی
۲۵۰	۲۵۰	C	CO	CO	Y	M	تست ۳۴۵
درجه بحرانی بودن	هدف از بازرسی	نحوه کنترل جریان	شرایط آب و هوایی	دمای هوا	طول لوله	طول قطعه لوله	روش بازرسی
C	A	N	D	A	۵۷	۶	B
استاندارد کد گذاری	محل ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها		
WRc	ذخیره بر روی DVD/DVD	زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss					

## جدول عيوب استاندارد

اعداد					حروف				عیب پیوسته	موقعیت	زمان ویدئو	ردیف
موقعیت عیب		درصد	ابعاد		شدت	جنس	بند	کد				
تا	در / از		۲	۱								
					نقطه ی شروع / آدمرو			<b>MH</b>		۱.۰۰	۰۰:۰۰	۱
		<b>۵</b>			تراز آب / تراز آب کدر			<b>WLT</b>		۱.۰۰	۰۰:۰۰	۲
					آب بند معیوب / ورود واشر آب بند به فضای داخل لوله- مهاجم			<b>SR</b>		۱۱.۲۵	۰۰:۴۸	۳