



شرکت دریا کار یزد

گزارش استاندارد

شرکت آب و فاضلاب تهران

نام کار فرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمانکار		جناب آقای ...	
نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا	نام محل فاضلابرو	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱		۱	RD	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۰۶۵۱۷۵۰۰	۳
شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت	نام خیابان	شهرستان	ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع
۱	۱۴۰۵/۳/۳	۱۷:۵۴:۰۴	بلوار دانشجو خیابان عدالت	تهران	۲۵۰	۲۵۰	C
جهت بازرسی	نوع شبکه	کاربری شبکه	عمق آدمرو انتهایی	ش.مرجع آدمرو انتهایی	جنس	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو
D	A	F	۳	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۰۶۵۱۷۵۰۰	CO	CO	Y
توضیحات عمومی	روش نصب پوشش داخلی	روش شستشو	جنس پوشش داخلی	جنس	شکل سطح مقطع	عرض سطح مقطع	ارتفاع سطح مقطع
تست ۳۴۵	M	Y	CO	CO	C	۲۵۰	۲۵۰
روش بازرسی	سال ساخت	طول قطعه لوله	طول لوله	دمای هوا	شرایط آب و هوایی	نحوه کنترل جریان	هدف از بازرسی
B	۱۳۵۵	۶	۳۵	A	D	N	A
ش.م. ذخیره عکس ها	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	محل ذخیره فیلم	استاندارد کد گذاری		
			زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss	ذخیره بر روی DVD/DVD	WRc		

جدول عيوب استاندارد

اعداد					حروف				عیب پیوسته	موقعیت	زمان ویدئو	ردیف
موقعیت عیب		درصد	ابعاد		شدت	جنس	بند	کد				
تا	در / از		۲	۱								
					نقطه ی شروع / آدمرو			MH		۱.۰۰	۰۰:۰۰	۱
		۵			تراز آب / تراز آب کدر			WLT		۱.۰۰	۰۰:۰۰	۲
					اتصال جانبی معیوب / اتصال معیوب انشعاب			CX		۲۳.۰۹	۰۱:۱۴	۳
		۳۰			نفوذ ریشه / نفوذ آبپوشه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان %			RM		۲۳.۰۹	۰۱:۲۰	۴
					نقطه ی پایان / آدمرو			MHF		۳۴.۲۷	۰۲:۱۸	۵